

Warunki przyłączenia:

Zaplecza stadionu ul. Piastowska 39.

Włączenia dokonać w istniejącej komorze w szczycie projektowanego budynku.

Ciśnienie dyspozycyjne : 12 m H₂O

Temperatura :

- 120/60 °C
- 62/43 °C

DYREKTOR

Andrzej Waliszewski