ZAŁĄCZNIK NR 1

……..dnia ..…..... 2017 r.

F O R M U L A R Z O F E R T Y

Nazwa Wykonawcy*:.....

……..……..……

Adres Wykonawcy

(kod, miejscowość)*:.....

(ulica, nr domu, nr lokalu):.....

Numer telefonu:..... i faksu: .....

NIP:.....REGON:.....

Adres e-mail: ……...……...……..……..…..……

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania **pn."Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017"** w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oferujemy wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenia:

Zakres	**Cena całkowita zadania brutto (złotych)**
Zakup 16 urządzeń grzewczych z elementami dodatkowymi (tj. podajnikiem, zasobnikiem c.w.u. oraz czujnikiem czadu)	

1. Oświadczamy, że w zakresie kryterium „Gwarancja" oraz „Termin Realizacji" składamy niniejsze zobowiązanie:

Charakterystyka składnika	**Oświadczenie woli**
Składnik „Gwarancja (Gw)"- określa zobowiązanie wykonawcy wykonującego przedmiot zamówienia do zapewnienia 6 - letniego okresu gwarancyjnego na dostarczone urządzenie grzewcze.	Okres gwarancji……

Charakterystyka składnika	Oświadczenie woli
Składnik „Termin Realizacji (TR)"- określa zobowiązanie wykonawcy wykonującego przedmiot zamówienia do zapewnienia realizacji umowy w terminie 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.	Podejmuję zobowiązanie/ Nie podejmuję zobowiązania *UWAGA* *niepotrzebne skreślić*

(W przypadku nie skreślenia odpowiedniej opcji w kolumnie „Oświadczenie woli" uznaje się, że Wykonawca nie podejmuje zobowiązania w zakresie odpowiedniego składnika kryterium bądź składników kryterium.

2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać w terminie maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego o znaku WSK.7021.35.2017, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy warunki płatności.
4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego.
5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Załączniki do niniejszej oferty:

1) ..... strona .....

2) ..... strona .....

3) ..... strona .....

4) ..... strona .....

5) ..... strona .....

6) ..... strona .....

..... strona .....

..... strona .....

.....
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

(tj. KOTŁÓW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH JEDNOFUNKCYJNYCH)

będąca jednocześnie

KOSZTORYSEM OFERTOWYM

Lp.	Dane techniczne urządzeń grzewczych	Parametry urządzeń grzewczych						
1.	**Rodzaj kotłów**	**Kondensacyjne gazowe**						
2.	**Funkcja kotłów**	**Jednofunkcyjne**						
3.	**Ilość kotłów (sztuki)**	**2 sztuki**	**1 sztuka**	**4 sztuki**	**2 sztuki**	**1 sztuka**	**2 sztuka**	**1 sztuka**
4.	**Moc kotła (kW)**	23,7	20	24	do 25	14	22	28
5.	**Sposób montażu**	wiszące						
6.	**Znamionowe obciążenie cieplne (wartość dolna) ogrzewania (kW)**	5,5	4,8 -20	5,7-23,7	5,7-23	3,5	4,7	5,5
7.	**Znamionowe obciążenie cieplne (wartość górna) ogrzewania (kW)**	18	20	6,3-24,8	6,3-24,8	14	22	27,7
8.	**Nominalna moc cieplna dla temperatury systemowej (modulująco od 30° do 100°)**							

	Krzywa grzewcza 80/60°C (kW)	5,5 -22	4,7-19,5	5,3-22,0	6,0-24,0	3,4-13,6	4,7-22	5,5-25,7
	Krzywa grzewcza 40/30°C (kW)	5,5-23,7	5,2-20,6	6,0-24,0	6,0-24,0	3,7-14,6	5,2-22,8	5,5-27,7
9.	**Maksymalne zużycie gazu (m^3/h)**	2,25	2,5	2,5	2,5	1,5	2,3	3,5
10.	**Sprawność kotłów 40/30°C (obciążenie pełne) (%)**	104 -107						107,2
11.	**Sprawność kotłów 40/30°C (obciążenie częściowe) (%)**	107-109						107,8
12.	**Dopuszczalna wartość emisji NO_x**	<30 ppm (mg/kWh)						
13.	**Dopuszczalna wartość emisji CO**	<22 ppm (mg/kWh)						
14.	**Okres gwarancyjny**	5 lat						
15.	**Funkcje kotłów**	1.sterowanie do 4 obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u.; 2.regulacja według temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia; 3. programowanie dobowe i tygodniowe; 4.dezynfekcja termiczna c.w.u.; 5. nastawa krzywej grzewczej;						
16.	**Cena (brutto)** cena jedn. (brutto) X ilość szt.	..... **złotych**	..... **złotych**	..... **złotych**	..... **złotych**	..... **złotych**	..... **złotych**	..... **złotych**

ZAŁĄCZNIK NR 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

(tj. KOTŁÓW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH DWUFUNKCYJNYCH)

będąca jednocześnie

KOSZTORYSEM OFERTOWYM

Lp.	Dane techniczne urządzeń grzewczych		
1.	**Rodzaj kotłów**	kondensacyjne gazowe	
2.	**Funkcja kotłów**	dwufunkcyjne	
3.	**Moc kotła**	24kW	
4.	**Sposób montażu**	wiszące	
5.	**Znamionowe obciążenie cieplne (wartość dolna) ogrzewania (kW)**	4,9	3 kW
6.	**Znamionowe obciążenie cieplne (wartość górna) ogrzewania (kW)**	22	23,6 kW
7.	**Nominalna moc cieplna dla temperatury systemowej (modulująco od 30° do 100°)**		
	Krzywa grzewcza 80/60°C	4,7-21,3 kW	5,5-22,0 kW
	Krzywa grzewcza 40/30°C	5,2-22,8 kW	5,5-23,7 kW
8.	**Maksymalne zużycie gazu**	2,3 m3/h	2,5 m^3/h
9.	**Sprawność kotłów 40/30°C (obciążenie pełne)**	105%	
10.	**Sprawność kotłów 40/30°C (obciążenie częściowe)**	109,1%	
11.	**Dopuszczalna wartość emisji NO_x**	<30 ppm (mg/kWh)	
12.	**Dopuszczalna wartość emisji CO**	<22 ppm (mg/kWh)	
13.	**Okres gwarancyjny**	5 lat	
14.	**Funkcje kotłów**	1.sterowanie do 4 obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u.; 2.regulacja według temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia; 3. programowanie dobowe i tygodniowe	
15.	**Cena (brutto)= cena jedn. (brutto) X ilość szt.**	**……złotych**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA GRZEWCZEGO

(tj. KOTŁA NA BIOMASĘ Z PODAJNIKIEM)

będąca jednocześnie

KOSZTORYSEM OFERTOWYM

Lp.	Dane techniczne pieca	
1.	**Rodzaj kotła**	kocioł na biomasę (pelet) z podajnikiem
2.	**Funkcja kotła**	Jednofunkcyjny
3.	**Moc kotła (minimalna -nominalna)**	7-24 kW
4.	**Klasa efektywności energetycznej**	A+
5.	**Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012**	5
6.	**Pojemność wodna [L]**	65
7.	**Maks. ciśnienie pracy [bar]**	2
8.	**Maks. temp. pracy [°C]**	85
9.	**Ciąg kominowy [mbar]**	0.15 - 0.25
10.	**Temp. spalin przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej [°C]**	140/90
11.	**Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C]**	45
12.	**Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej/minimalnej mocy cieplnej [kg/h]**	4.5/1.4
13.	**Średnica czopucha [mm]**	159
14.	**Średnica króciec zasilania/powrotu [cal]**	G1 1/2"
15.	**Zasilanie [V]**	230
16.	**Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W]**	400
17.	**Pojemność zbiornika paliwa standard [L]**	290
18.	**Okres gwarancyjny**	5 lat
19.	**Strona montażu zasobnika c.w.u.**	Prawa
20.	**Funkcje kotłów**	1.sterowanie do 4 obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u.; 2.regulacja według temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia; 3. programowanie dobowe i tygodniowe
21.	**Cena (brutto)**	**……złotych**

ZAŁĄCZNIK NR 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASOBNIKÓW C.W.U.

będąca jednocześnie

KOSZTORYSEM OFERTOWYM

Lp.	Dane techniczne	Parametry zasobników c.w.u.		
1.	**Pojemność (l)**	100	110	120
2.	**Zapotrzebowanie na zasobniki c.w.u. (sztuki)**	4	2	7
3.	**Sposób mocowania zasobnika**	pionowe	pionowe	6 pionowych 1 poziomy
4.	**Okres gwarancyjny**	5 lat		
5.	**Możliwość podgrzania elektrycznego**	TAK		
6.	**Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika (bar)**	6		
7.	**Maksymalne ciśnienie pracy wężownicy (bar)**	10		
8.	**Moc wężownicy** **80/10/45°C (kW)** **70/10/45 °C (kW)**	 24 22	 22 21,3	 24 19,1
9.	**Wydajność wężownicy** **80/10/45°C (l//h)** **70/10/45 °C (l/h)**	 960 840	 540 510	 590 469
10.	**Cena (brutto)= cena jedn. (brutto) X ilość szt.**	…… **złotych**	…… **złotych**	…… **złotych**

ZAŁACZNIK NR 6

Zamawiający:

Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11A
09-200Sierpc

Wykonawca:

……

……..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……

……..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017" prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc*),* oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego o nr sprawy WSK.7021.35.2017.

…… *(miejscowość),* dnia …… r.

……
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…… *(miejscowość),* dnia …… r.

……

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zamawiający:

Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11A
09-200Sierpc

Wykonawca:

……

……..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……

……..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w ramach zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW o nazwie „Modernizacja indywidualnych kotłowni poprzez wymianę kotłów w budynkach położonych na terenie miasta Sierpca w roku 2017" prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) ustawy Pzp.

……..…… *(miejscowość),* dnia ……..…… r.

……..

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13)-14) ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 16)-20) ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……

……

……

……. *(miejscowość),* dnia ……. r.

……..
(podpis)