


Separator koalescencyjny SEKOW-B 10/100

przepływ nominalny: 10 l/s
przepływ hydrauliczny: 100 l/s
otwór rewizyjny: 600 mm
wąż kl.: D400

Wymiary

Dz: 1500mm
H: 2200mm
G: 1260mm



Inwestor		
URZĄD MIEJSKI W SIERPCU		
09 - 200 SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A		
Nazwa inwestycji		
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY		
SEMPOLOWSKIEJ W SIERPCU		
Adres inwestycji		
09-200 SIERPC, UL. SEMPOŁOWSKA,		
DZ. NR EWID.: 2102, 2084/1, 2084/2, 2087/5, 2091/18, 2091/20		
Projektant		
mgr inż. Jacek Chalicki		
nr upr.: MAZ/04.12/POOS/09		
spec.: Instalacyjna (sanitarna)		
Opracował:		
Nazwa projektu		
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Nazwa rysunku		
SCHEMAT PROJEKTOWANEGO		
SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH		
Data	Skala	Nr rysunku
Maj 2017 r	-----	S9