



- OZNACZENIA**
- PP Przycisk wywołujący wyłącznik przeciwpożarowy budynku
 - QP Włącznik pożarowy budynku
 - RZ1 Rozdzielnica parteru
 - RZ2 Rozdzielnica piętra
 - RW Rozdzielnica węzła
 - SSW Szafka sterownicza węzła-dostawa z węzłem
 - D Domofon
 - PD Panel domofonowy
 - ZE Zamek elektromagnetyczny
 - RJ45 Gniazdo RJ-45
 - Kamera IP Kamera IP
 - RACK Szafka telekomunikacyjna
 - Manipulator LCD Manipulator LCD
 - Sygnalizator optyczno-akustyczny Sygnalizator optyczno-akustyczny
 - Czujnik PIR Czujnik PIR
 - Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20
 - Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44 Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44
 - Gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, IP-54 z wyłącznikami Gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, IP-54 z wyłącznikami
 - Wypust do urządzeń (według opisu na planie) Wypust do urządzeń (według opisu na planie)
 - BUCZEK Bucek z lampą sygnalizacyjną z załączeniem impulsem i kasowaniem impulsem
 - P Przycisk załącz buczek
 - PK Przycisk kasujący - wyłącz buczek
 - Wypust do czujnika obecności z korekcją nat. oświetlenia Wypust do czujnika obecności z korekcją nat. oświetlenia
 - Czujnik obecności z korekcją nat. oświetlenia master Czujnik obecności z korekcją nat. oświetlenia master
 - Czujnik obecności slave Czujnik obecności slave
 - Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20 Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20
 - Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44 Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44
 - Wyłącznik świecznikowy, IP-20 Wyłącznik świecznikowy, IP-20
 - Wyłącznik świecznikowy, IP-44 Wyłącznik świecznikowy, IP-44
 - Wypust do wentylatora Wypust do wentylatora
 - UPS z łącznikiem - zasilanie oświetlenia antypanic boiska UPS z łącznikiem - zasilanie oświetlenia antypanic boiska
 - CENRA Centralna monitoringu opraw awaryjnych

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pleszew
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
ZADANIE NR 1:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL.
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI
LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ
ZADANIE NR 2:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL.
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ
BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM
ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
DZ. NR 1457/4, 1486, 1457/3, 2758/4, 2758/1, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA,
SIERPC

Tytuł rysunku:
BUDYNEK DLA SPORTOWCÓW, RZUT PARTERU -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor: GMINA MIASTO SIERPC UL. PIASTOWSKA 11A 09-200 SIERPC	Branża: elektryczna	Skala: 1:50
mgr inż. Grzegorz Drelich	Data: marzec 2017	Nr rys. E-7
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04	Podpis:	
Sprawdzający branżę elektryczną: mgr inż. Jan Kostrzanowski	Podpis:	
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU																																						
NR	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	RODZAJ / WYSOKOŚĆ WYKONCZENIA ŚCIAN [m]	WYS. POM. [m]	OBWÓD POM. [m]	POW. PODŁOGI [m²]	POW. UŻYTKOWA [m²]	NR	POMIESZCZENIE	RODZAJ / WYSOKOŚĆ WYKONCZENIA ŚCIAN [m]	WYS. POM. [m]	OBWÓD POM. [m]	POW. PODŁOGI [m²]	POW. UŻYTKOWA [m²]	NR	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	RODZAJ / WYSOKOŚĆ WYKONCZENIA ŚCIAN [m]	WYS. POM. [m]	OBWÓD POM. [m]	POW. PODŁOGI [m²]	POW. UŻYTKOWA [m²]																
0.01	HOL	wykt. osuszająca (flokowana)	tylny żywiczny / 2,1m	3,00	25,10	21,59	21,59	0.12	WC ZAWODNIKÓW	terakota	3,00	4,44	1,23	1,23	0.23	WC ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	9,87	5,67	5,67																
0.02	PRZEDSIÓNEK WC MĘSKIE	terakota	glazura / 2,1m	3,00	4,82	1,44	1,44	0.13	NATRYSKI ZAWODNIKÓW	terakota	3,00	10,35	6,51	6,51	0.24	NATRYSKI ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	11,12	7,73	7,73																
0.03	WC MĘSKIE	terakota	glazura / 2,1m	3,00	6,66	2,45	2,45	0.14	WC NIEPEŁNOSP. I KOBIET	terakota	3,00	8,54	4,53	4,53	0.25	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	glazura / 2,1m	3,00	9,62	5,12	5,12																
0.04	SZATNIA ZAWODNIKÓW	terakota	tylny żywiczny / 2,1m	3,00	14,32	12,49	12,49	0.15	KŁATKA SCHODOWA	wykt. osuszająca (flokowana)	3,00	19,74	15,11	15,11	0.26	POKÓJ TRENERÓW	terakota	tylny żywiczny / 2,1m	3,00	18,28	14,70	14,70																
0.05	UMYWALNIA ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	8,78	4,69	4,69	0.16	POMIESZCZENIE SEDZIEGO	terakota	3,00	14,56	10,59	10,59	0.27	WĘZEL SANITARNY TRENERÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	7,33	3,07	3,07																
0.06	WC ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	4,28	1,14	1,14	0.17	WĘZEL SANITARNY SEDZIEGO	terakota	3,00	9,35	3,85	3,85	0.28	MAGAZYN POKRĘCZNY	gres	tylny żywiczny / 2,1m	3,00	8,70	4,39	4,39																
0.07	WC ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	4,46	1,24	1,24	0.18	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	gres	3,31	14,95	10,56	10,56	0.29	SZATNIA ZAWODNIKÓW	terakota	tylny żywiczny / 2,1m	3,00	18,92	22,25	22,25																
0.08	NATRYSKI ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	10,34	6,50	6,50	0.19	MAGAZYN	terakota	3,00	10,63	10,63	10,63	0.30	UMYWALNIA ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	13,60	8,74	8,74																
0.09	SZATNIA ZAWODNIKÓW	terakota	tylny żywiczny / 2,1m	3,00	17,26	18,30	18,30	0.20	HOL	wykt. osuszająca (flokowana)	3,00	15,26	13,68	13,68	0.31	WC ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	9,35	5,38	5,38																
0.10	UMYWALNIA ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	10,37	6,72	6,72	0.21	SZATNIA ZAWODNIKÓW	terakota	3,00	18,94	22,29	22,29	0.32	NATRYSKI ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	11,32	8,00	8,00																
0.11	WC ZAWODNIKÓW	terakota	glazura / 2,1m	3,00	4,28	1,14	1,14	0.22	UMYWALNIA ZAWODNIKÓW	terakota	3,00	13,62	8,75	8,75	0.33	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	glazura / 2,1m	1,75 - 2,99	13,44	7,62	2,21																
SUMA																																						

PARAMETRY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIŁO W OPISIE TECHNICZNYM

QN..., QP..., XN..., Y... - OZNACZENIE OPRAW AWARYJNYCH

OPRAWY NA ELEWACJI POKAZANO NA RYS E-9