

Pi=6,5 kW
Kj=0,9
Po~6 kW

Nr obwodu				WS1	WG1	WK1	WO1
Przeznaczenie	wyłacznik	Ochr.przeciwprzepięciowy	kontrola	Gniazdo 3-fazowe	Gniazda wtykowe	Węzeł kompaktowy	Oswietlenie
	główny	Typu 2	napiecia	węzeł	węzeł		
				max 3,0 kW	max 2,0 kW	1,0kW	0,5 kW

Inwestycja:
ZADANIE NR 1:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ZADANIE NR 2:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
DZ. NR 1457/4, 1486, 1457/3, 2758/4, 2758/1, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, SIERPC

Projektant branży elektrycznej:
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Sprawdzający branży elektrycznej:
mgr inż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA MIASTO SIERPC
UL. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

Branża: elektryczna
Skala: %
Data: Marzec 2017
Nr rys. Arkusz: E-21 1/1

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICA RW - BUDYNEK DLA SPORTOWCÓW, WĘZEŁ