

Sierpc, dn. 05 marca 2014 r.

Gmina Miasto Sierpc  
Ul. Piastowska 11a  
09-200 Sierpc

Strona internetowa, Wykonawcy

**Uwaga nr 2**

Zgodnie z art. 38 PZP Zamawiający udostępnia zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami

Ad. 1 Należy wykonać skropienie międzywarstwowe emulsją kationową C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM wg STWiOR

Ad 2. kolizje z sieciami są pokazane na profilu podłużnym - rys. 9.1

nie wyklucza się w terenie kolizji z sieciami niezinventaryzowanymi lub nieprawidłowo zamierzonymi co oczywiście w trakcie realizacji robót należy uwzględnić po konsultacji z nadzorem autorskim

Ad. 3 Na podstawie §6 ust2 pkt2 Rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dopuszcza by projekt budowlany zawierał projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z art. 34 ust 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Projektant dokonał rozpoznania i napisał opinię geotechniczną na podstawie której przyjął dalsze założenia do realizacji zamierzenia budowlanego.

Zamawiający nie dysponuje inną wiedzą niż ta wskazana w dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki