

Sierpc, 7 marca 2016r.

WIF.271.1.2016

**Zamawiający**

Gmina Miasto Sierpc

Piastowska 11A

09-200 Sierpc

**Wykonawcy - WSZYSCY,  
strona internetowa zamawiającego**

**KOMUNIKAT NR 1**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z odwodnieniem w mieście Sierpc II etap”

Informuje że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:

**Pytanie 1. czy w zakres przetargu wchodzi przełożenie gazociągu fi 63 ? ( taki jest zapis na rys ZUD Kasztelańska).**

Odpowiedź 1. W ramach zadania Zamawiający nie przewiduje przełożenia gazociągu fi 63 wskazanego w załączniku nr 8k do SIWZ „Gazociąg fi 63 do przełożenia podczas budowy ulicy i kanalizacji deszczowej”. Sieć kanalizacji deszczowej została przeprojektowana w taki sposób, by nie powodować kolizji z siecią gazową.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki