

Sierpc, 16 marca 2016r.

WIF.271.1.2016

Zamawiający

Gmina Miasto Sierpc

Piastowska 11A

09-200 Sierpc

**Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego**

KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z odwodnieniem w mieście Sierpc II etap”

Informuje że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:

Pytanie 1. „w projekcie zostały umieszczone – „Oprawy OW zamawiać bez dławików – stabilizatorów”

Proszę o sprecyzowanie, czy w tym zadaniu powinny być zastosowane oprawy OWLED (moduły LED) o mocy 50W, czy inwestor żąda zastosowania żarówek LED o mocy 50W i opraw zapisanych w projekcie. Na rynku Polskim takie żarówki nie występują. Występują żarówki LED o mocy 15W na E27. Czy takie można zastosować?”

Odpowiedź 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, wymagane będzie wykonanie zakresu robót budowlanych zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlanym.

Należy montować oprawy typu OW z kloszem mlecznym PC typu szyszka fi 400 mm, wykonany z poliwęglanu, odporny na uderzenia. W oprawach stosować źródła światła minimum LED 50W o strumieniu świetlnym co najmniej 3700 Lm. Średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie 50 000 godzin świecenia

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki