

Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
Telefon:(24) 275 86 86
e-mail: r.goszczynski@um.sierpc.pl

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc”.”

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164) Wykonawca firma _____ zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1. SST D 04.04.02 w tablicy2 podpunkt 4.5 podaje zawyżone parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych specyfikacji technicznych w których to skorygowano wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR5-7 na 35,a dla podbudowa zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35.Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania poprawionych wartości tego wskaźnika przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów.
2. Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana warstwa ścieralna ponieważ z kosztorysu oraz ze ST wynika że ma być wykonany z betonu asfaltowego AC 8 S natomiast w projekcie jest mowa o wykonaniu nawierzchni ścieralnej z AC 11 S.
3. Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórek (obrzeża, kostka, itp.). W przypadku gdy należy do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.
4. Prosimy o informację do kogo należy materiał z wykopu. W przypadku gdy należy do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.
5. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuści wyłączenie przebudowywanych odcinków dróg z ruchu pojazdów.
6. Prosimy o informację czy stabilizację gruntu cementem należy wykonać na istniejącym podłożu.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dla w/w pytań, gdyż stanowią one znaczący wpływ na wartość oferty przetargowej.