

Pytania z dnia 24.04.2016r

- 1) Czy projekt budowlany i dalej projekt wykonawczy branży elektrycznej zawierający oświetlenie awaryjne był uzgadniany z Rzeczoznawcą ds. p.poż?
- 2) Czy dla istniejącego i przebudowy budynku przedszkola istnieje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planem ewakuacji? (Na planie powinny być opisane wyjścia traktowane jako wyjścia końcowe ewakuacyjne).
- 3) Czy podczas instalacji nowej rozdzielnicy TK w kotłowni należy kotłownię uznać jako odrębną strefę pożarową i przy wejściu do kotłowni zabudować przycisk wyłącznika p.poż?
- 4) W części opisowej dokumentacji projektant przywołuje normę PN-EN 1838 dotyczącą oświetlenia awaryjnego jednak brakuje kilku opraw:
 - a. Brak zaprojektowanych opraw awaryjnych (ewakuacyjnych / kierunkowych) w pobliżu drzwi oznaczonych jako ewakuacyjne w piwnicy i na parterze (przed i za drzwiami wyjściowymi).
 - b. Brak zaprojektowanych opraw awaryjnych (ewakuacyjnych / kierunkowych) na schodach.
 - c. Brakuje opraw w kilku miejscach przy zmianie kierunku w korytarzach.
 - d. Czy przewidziano hydranty, gdyż w ich pobliżu również zgodnie z normą winny być zamontowane oprawy.
- 5) Czy dla dodatkowych obwodów opraw awaryjnych zasilających układy modułów awaryjnych należy uwzględnić dodatkowe zabezpieczenia nadmiarowo-nadprądowe w rozdzielnicach i w jaki sposób powinny być podzielone obwody – brak takich rysunków ?
- 6) W jakim stanie jest uziom otokowy?
- 7) Czy instalacja odgromowa – uziom otokowy – ma aktualne badania zawarte w protokołach potwierdzających skuteczność ochrony odgromowej?
- 8) Czy wykonawca powinien uwzględnić wymianę całej instalacji odgromowej tzn. uziom otokowy, przewody odprowadzające, zwody poziome i pionowe na istniejącym budynku?
- 9) Czy na dachu należy przewidzieć dodatkowe urządzenia, które należy ochronić przed wyładowaniami atmosferycznymi?
- 10) Czy w przypadku złego stanu istniejących opraw, które zgodnie z projektem były przeznaczone do ponownego montażu, zakup nowych będzie w gestii Inwestora ?
- 11) Kto będzie kwalifikował oprawę do ponownego montażu?