

WIF.271.8.2016

Zamawiający:

Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Wykonawcy – WSZYSCY
strona internetowa Zamawiającego

KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu wraz z przebudową zjazdu i zagospodarowaniem terenu”.

Informuję, że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:

Pytanie:

Czy są przewidywane jakiegokolwiek zabezpieczenia ppoż w obiekcie (oddymianie, oświetlenie ewakuacyjne, kłapy ppoż, strefy ppoż i zabezpieczenia przejść pożarowych, drzwi odporności ogniowej)?

Odpowiedź:

W projektowanym budynku nie przewiduje się kłap dymowych i instalacji oddymiającej, natomiast zgodnie z projektem przewiduje się oświetlenie awaryjne i oświetlenie kierunkowe ewakuacyjne. Załącza się aktualny rysunek nr E1 „Plan instalacji oświetleniowej” w branży elektrycznej, uzupełniony o dodatkowe 4 oprawy kierunkowe oświetlenia awaryjnego.

Do wyceny robót elektrycznych należy przyjąć:

- montaż 4 opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego;
- montaż 20 metrów przewodu podtynkowego YDYp 3x1,5 mm².

Ponadto informujemy, że projekt zakłada odcięcie dostępu do piwnic drzwiami o klasie odporności pożarowej EI30 i analogicznie należy zabezpieczyć wszystkie przejścia instalacjami z piwnicy na parter o średnicy większej niż 4 cm w klasie REI60. Uwaga ta dotyczy zarówno instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania jak również wentylacji mechanicznej, gdzie zastosować należy zgodnie z rysunkiem kłapę odcinającą. Załącza się aktualny rysunek nr 8 „Rzut piwnicy – projektowana instalacja wentylacji mechanicznej kuchni” w branży sanitarnej.

Kwestie związane z ochroną przeciwpożarową budynku zostały opisane w punkcie 10. „Ochrona przeciwpożarowa” projektu budowlano - wykonawczego- architektura z zagospodarowaniem terenu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki