

KOMUNIKAT nr 1

Dot. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Władysława I Hermana, Henryka Brodatego, Bolesława II Śmiałego, Chrobrego w Sierpcu”.

Wyjaśnienia do złożonych zapytań do SIWZ.

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetleniowych opraw ulicznych o kolorze RAL 7024 lub RAL8403C?

Odpowiedź.

Tak - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod ?

Odpowiedź.

Dla zamawiającego najważniejsze parametry techniczne to moc oprawy, wydajność świetlna – strumień świetlny oprawy, kąt rozsyłu światła oraz gwarantowany czas świecenia oprawy.

Pytanie 3.

Jaka jest tolerancja wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod – % ?

Odpowiedź.

Wymagane parametry opraw podane zostały w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza tolerancje w ilości diod LED +/- 10 %

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki