



Numer R/16/036537	Miejscowość Płock	Data 06-09-2016
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: osiedle budynków wielorodzinnych
Adres (Nr działki): Sierpc, ul. Białobłocka gm. Sierpc, działka numer Sierpc-2325, 2326, 2328
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Mochowo [0023/07] - linia SN 15kV
 - 2.2. Ciąg liniowy [SN] - Bożewo [0023/12] - linia SN 15kV
 - 2.3. Ciąg liniowy [SN] - Kamionki [0023/09] - linia SN 15kV
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
Wybudować linie kablowe SN 15kV o przekroju min. 120mm² w zastępstwie planowanych do demontażu fragmentów istniejących linii napowietrznych SN 15kV: "MOCHOWO", "Bożewo" i "KAMIONKI" z GPZ Sierpc; na działkach nr 2325, 2326, 2328
Na projektowanych słupach, od których zostaną wybudowane ww. linie kablowe zabudować rozłączniki SN 15kV.
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 3.3. Urządzenia nn:
-
 - 3.4. Demontaże:
Zdemontować odcinki istniejących linii napowietrznych SN 15kV typu AFL 3x70 zlokalizowanych na działkach nr ewid. 2325, 2326 i 2328 w miejscowości Sierpc pomiędzy ul. Białobłocką a torami PKP - kolidujących z projektowaną budową budynków wielorodzinnych;
Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Płocku;
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy linii (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
 - 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Kozakiewicz Mariusz

OPRACOWAŁ

tel.

Dyrektor
Departament Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
ZATWIERDZIŁ
Krzysztof Łosiński

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock