

Numer R/17/005741

Miejscowość Płock

Data 08-02-2017

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA**Oddział w Płocku**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: Teren przewidywany pod zabudowę zakładów produkcyjnych

Adres (Nr działki): Sierpc, ul. Białobłocka gm. Sierpc, działka numer Sierpc-2717, 2324

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Ciąg liniowy [SN] - Zagoty [0023/10] - linia SN 15kV

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Wybudować linię kablową SN 15kV o przekroju min. 120mm² w zastępstwie planowanej do demontażu fragmentu istniejącej linii napowietrznej SN 15kV "ZAGOTY" z GPZ Sierpc;

Na projektowanym słupie kablowym zabudować rozłącznik SN 15kV.

3.2. Stacja transformatorowa:-

3.3. Urządzenia nn:-

3.4. Demontaże:

Zdemontować odcinek ww. istniejącej linii napowietrznej SN 15kV typu AFL 3x70 zlokalizowanej m.in. na działkach nr ewid. 2324 i 2717 w miejscowości Sierpc pomiędzy ul. Białobłocką a torami PKP - kolidujących z projektowaną budową zakładów produkcyjnych;

Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Rejonu Dystrybucji w Płocku;

4. Inne ustalenia:

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszych warunkach urządzeń podziemnych i nadziemnych, których z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego nie zakwalifikowano jako kolizja i nie określono warunków jej usunięcia.

W przypadku wystąpienia innych kolizji konieczne jest wystąpienie z nowymi wnioskami o wydanie warunków przebudowy wraz z zawarciem umowy określającej zasady usunięcia przedmiotowych kolizji.

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekt budowlano - wykonawczy linii (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytocznymi do Projektowania) i uzgodnić z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.

4.2. Inne wymagania:

Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-letni od daty ich określenia.

Kozakiewicz Mariusz

OPRACOWAŁ

tel.

ZATWIERDZIŁ
Biuro Materiału Sieciowego

Joanna Matkiewicz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock