

WIF 271.11.2017.RG

**Zamawiający**

Gmina Miasto Sierpc  
Piastowska 11A  
09-200 Sierpc

**Wykonawcy - WSZYSCY,  
strona internetowa zamawiającego**

**KOMUNIKAT NR 2**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania zadania pn. „Remont dachów sal gimnastycznych przy SP nr 3 oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu”.*

*Część II: Remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu.*

Informuję, że zgodnie z art. 38 upzp złożono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia się poniższe odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści montaż na boisku trawy syntetycznej o parametrach przedstawionych poniżej:

- włókno monofilowe 100%, proste
- wysokość włókna min 20mm
- grubość włókna min 120 mikronów
- ciężar włókna dtex min 8800
- ilość włókien min 300.000/m<sup>2</sup>
- kolor zielony
- wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z deklaracją producenta trawy syntetycznej oraz parametry trawy potwierdzone kartą techniczną producenta

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza włókno monofilowe 100% teksturowane lub włókno monofilowe 100%, proste, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

**Pytanie 2:**

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach zrównoważonych a nawet lepszych o niżej wymienionych parametrach:

- Skład włókna 100% polietylen (PE)
- Rodzaj włókna monofilowe (100%), proste
- Wysokość włókna min 20mm
- Grubość włókna min 210 mikronów
- Ciężar włókna (Dtex) min 11.000
- Ilość włókien na m<sup>2</sup> min 340.000

Nawierzchnia posiada następujące parametry:

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta
- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

- Raport z badań niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni
- Certyfikat ITF
- Badania reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapałalność produktu
- Próbką 20x30 cm oferowanej trawy

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuszcza włókno monofilowe 100% teksturowane lub włókno monofilowe 100% proste, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

### **Pytanie 3:**

Zamawiający opisując wymagania odnośnie nawierzchni z trawy syntetycznej wskazał, że system powinien być zgodny z badaniem specjalistycznego laboratorium, oraz, że rodzaj włókna (teksturowane) musi być potwierdzony przez niezależne i akredytowane przez ITF laboratorium. Jednocześnie nie wskazano wymaganych dokumentów odnośnie oferowanej nawierzchni.

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni sportowej już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną wymagane są n/w dokumenty:

1. Badanie potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy montowanej na podkładzie e-layer:
  - a) wyniki badania na zgodność z wymogami ITF lub
  - b) aprobatą lub rekomendacją techniczną ITB lub
  - c) badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane i niezależne laboratorium np. LABOSPORT
2. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu e-layer, potwierdzone przez jej producenta.
3. Atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i podkładu e-layer
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
5. Próbką oferowanej trawy syntetycznej: próbka o wym. min. 20 cm x 25 cm

### **Odpowiedź 3:**

Wymagania zamawiającego zostały określone w SIWZ i pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki