



- OZNACZENIA:**
- GSU - Główna szyna uzemieliąca
 - LSU - Lokalna szyna uzemieliąca
 - ZK - Zacisk kontroli instalacji odgromowej
 - Przewód odprowadzający ocynkowany Ø8mm
 - Zwód poziomy ocynkowany Ø8mm prowadzony na naciągach
 - Zwód poziomy ocynkowany Ø8mm prowadzony na uchwytach
 - Maszt odgromowy na podstawie betonowej hmin.=2,0m

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pienisk tel. 570 486 906, amibud@gmail.com			
Inwestycja: ZADANIE NR 1: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŚWIEŹOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI LEKOOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ZADANIE NR 2: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŚWIEŹOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DZ. NR 1457/4, 1486, 1457/3, 2758/4, 2758/1, UL. ŚWIEŹOKRZYSKA, SIERPC			
Tytuł rysunku: BUDYNEK DLA SPORTOWCÓW, RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Inwestor: GMINA MIASTO SIERPC UL. PIASTOWSKA 11A 09-200 SIERPC	Branża: elektryczna	Skala: 1:100	
Projektant branży elektrycznej: mgr inż. Grzegorz Drelich		Podpis:	
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04		Podpis:	
Sprawdzający branży elektrycznej: mgr inż. Jan Kostrzanowski		Podpis:	
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156		Podpis:	