

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu	R3	R4		
Przeznaczenie	Zasilanie z RG	Zasilanie do R4	Ochrona	ZESTAW GNIAZD NP PCE 9022153 lub odpowiednik – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej
			przepięciowa	Zestaw gniazd 2x16A/3f +4x10/16A/1F z zabezpieczeniami
		max 10 kW		max 10 kW

Inwestycja:
ZADANIE NR 1:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ZADANIE NR 2:
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W SIERPCU - BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ URZĄDZENIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
DZ. NR 1457/4, 1486, 1457/3, 2758/4, 2758/1, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, SIERPC

Projektant branży elektrycznej:
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04
Sprawdzający branży elektrycznej:
mgr inż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94

Jednostka projektowa:
AMIBUD Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk,
tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

Inwestor:
GMINA MIASTO SIERPC
UL. PIASTOWSKA 11A
09-200 SIERPC

Branża: elektryczna
Skala: %
Data: Marzec 2017
Nr rys. E-17 Arkusz 1/1

Tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICAR3