



1. Przed przystąpieniem do realizacji instalacji z natary. Wszelkie rozbieżności z projektem należy zgłaszać do nadzoru.
2. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić w rurach z tworzywa sztucznego.
3. Przewody, piony i podejścia do przewodów w brzościach w ścianach.

UWAGI:

1. Przed przygotowaniem do realizacji sprawdzić przebieg i wymiary instalacji z nety. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozważenia projektowego.
2. Przewody kanalizacyjne sanitarnej prowadzić ze spadkiem min.2‰.
3. Przewody, piony i podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach.
4. Przyjęcia przez zagrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przepisami.

Sprawdzający branży sanitarnej:
inż. Anna Duchnowska

Podpis: