INSTALACJA PRZYGOTOWANIA CWU DLA PIĘTRA I PODDASZA (MIESZKANIA) - ETAP II

INSTALACJA PRZYGOTOWANIA CWU DLA PARTERU (ŻŁOBEK) -ETAP I



1- Wymiennik c.w.u. z wężownicą spiralną, stojący - SGW(S) 400
pojemność- 400 l
moc wymiennika - 57,6 kW
wydajność - 1380 l/h
wysokość - 1700 mm
2-Zawór odcinający
3- Manometr z kurkiem
4- Reduktor ciśnienia 3 bar
5-Filtr
6-Zawór zwrotny antyskażeniowy
7- Zawór bezpieczeństwa 6 bar
8 - Ciśnieniowe naczynie przeponowe,do instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
pojemność nominalna : 60 l
pojemność użytkowa max: : 45 l
dop. temp. pracy : 70 °C
dop. ciśnienie pracy : 10 bar
ciśnienie wstępne fabryczne: 4,0 bar
ciśnienie wstępne ustawione: 3,8 bar
średnica : 409 mm
wysokość : 766 mm
waga : 15,0 kg
przyłącze układu : 2*Rp 1 1/4
9- Zawór spustowy
10- Zawór zwrotny
11- Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z mokrym wirnikiem silnika **UPS 25-60 N 180**
Przepływ obliczeniowy: 0.70 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 3.2 m

PPU Mar Bud Mariusz Borowski
www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY do projektu pn.,,Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 1a w Sierpcu na cele mieszkalne" na działce nr ewid. 1428/1.		
INWESTOR:	Gmina Miasto Sierpc, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Pakieła	MAZ/0452/POOS/08	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Karaszewski		

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W. I CYRK.
- SCHEMAT PRZYGOTOWANIA CWU

DATA: 02 - 2018
SKALA: -
BRANŻA / NUMER RYS.: S5