

Zamawiający

Gmina Miasto Sierpc

Piastowska 11A

09-200 Sierpc

**Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku Armii Krajowej 1A w Sierpcu” oraz adaptacja pomieszczeń na utworzenie jednostki realizującej opiekę żłobkową w ramach projektu pn.: „Aktywny rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”

Informuję, że złożono wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnioski wpłynęły po terminie określonym w ustawie PZP na udzielenie wyjaśnień. Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi ze względu na wpływ na wycenę ofert:

Komunikat nr 1

Czy należy uwzględnić w wycenie:

- wykonanie instalacji odgromowej (dach i elewacja),

Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji odgromowej należy ująć w ofercie.

- wykonanie i montaż barierek zewnętrznych przy mieszkaniach w lukarnach (poddasze),

Zamawiający informuje, że wykonanie i montaż barierek zewnętrznych przy mieszkaniach w lukarnach należy ująć w ofercie.

- rozbiórka i wykonanie nowej klatki schodowej,

Zamawiający informuje, że rozbiórkę i wykonanie nowej klatki schodowej należy ująć w ofercie.

- adaptacja pomieszczeń I piętra i poddasza,

Zamawiający informuje, że adaptacja pomieszczeń I piętra i poddasza nie będzie wykonywana.

- docieplenie poddasza St2,

Zamawiający informuje, że docieplenie poddasza nie będzie wykonywana.

- docieplenie stropu St1 nad żłobkiem (oddzielenie od części nieogrzewanej),

Zamawiający informuje, że docieplenie stropu St1 nad żłobkiem nie będzie wykonywane.

- docieplenie stropu P1 (od strony piwnicy),

Zamawiający informuje, że docieplenie stropu P1 nie będzie wykonywane.

- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na parterze (okna O1),

Zamawiający informuje, że wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na parterze nie będzie wykonywane.

- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na I piętrze,

Zamawiający informuje, że wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na I piętrze nie będzie wykonywane.

- docieplenie części elewacji wełną mineralną (pasy pionowe) – nie ujęte w kosztorysach,

Zamawiający informuje, że docieplenie części elewacji wełną mineralną należy ująć w ofercie.

- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku,

Zamawiający informuje, że wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku należy ująć w ofercie.

- wykonanie okładziny np. z gresu podjazdu dla niepełnosprawnych (czy pozostaje surowy beton?).

Zamawiający informuje, że wykonanie okładziny np. z gresu podjazdu dla niepełnosprawnych należy ująć w ofercie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Bogdan Ciemiecki