



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SIERPCU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu
ul. Piastowska 24a, 09-200 Sierpc

TELEFONY
tel./fax.: 24 275 26 01


e-mail: sierpc@psse.waw.pl
zns.sierpc@psse.waw.pl

p. d. Rymer
25.09.2018
SEKRETARZ MIEJSKI

Barbara Wojciechowska-Debnar

Sierpc, dnia. 25.09.2018 r.

PPIS/ZNS-4500/11/3411/2018



Burmistrz Miasta Sierpc
09-200 Sierpc

OPINIA SANITARNA Nr ZNS/11/2018

Na podstawie art. 3 pkt. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), w związku z art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2, pkt. 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 ust. 6, art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 2013 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), i § 3 ust. 1 pkt. 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71 z późn. zm.), po rozpatrzeniu materiałów przesłanych przez Burmistrza Miasta Sierpc przy piśmie z dnia 12.09.2018 r. znak: WSK.6220.4.2018 dot.: wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia dot. **Wykonania studni głębinowej nr 5 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu przy ulicy Żeromskiego 2a na działce o nr ewidencyjnym 209/1**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu

stwierdza

uznać że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie studni głębinowej nr 5 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu przy ulicy Żeromskiego 2a na działce o nr ewidencyjnym 209/1”

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sierpc zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu pismem z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 17.09.2018 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na **wykonaniu studni głębinowej nr 5 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu przy ulicy Żeromskiego 2a na działce o nr ewidencyjnym 209/1**.

Na istniejącym ujęciu wód podziemnych planowane jest wykonanie jednego, nowego otworu studziennego nr 5 o głębokości 93,0 m z filtrem kolumnowym wyprowadzonym

do powierzchni terenu rurami PVC-U Ø 315 i 280 mm. Studnia usytuowana ma być na działce należącej do Inwestora w odległości 10,0 m od granicy własności.

Projektowany otwór nr 5 będzie podstawowym źródłem wody dla nowej, projektowanej serowni o możliwości przerobu 600.000 dm³ mleka na dobę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zmaleje jednostkowe zużycie wody i produkcja ścieków w stosunku do przerobionego 1 dm³ mleka.

Eksploatacja otworu nr 5 polegać będzie na poborze wody podziemnej na potrzeby pracy projektowanej serowni przez min. 16 godzin na dobę, w ilości do 150 m³/h przy pracy pojedynczego otworu oraz przy pracy łącznej z otworem nr 4 w ilości do 250 m³/h.

Otwór studzienny zamknięty będzie szczelną głowicą studzienną z otworami/przejściami na przewody elektryczne, rurę tłoczną i do pomiarów położenia lustra wody.

Teren wokół obudowy studni ukształtowany będzie dla spływu wód opadowych.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Podczas realizacji inwestycji będą powstawać ścieki socjalno-bytowe gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi szczelnymi zbiornikami, opróżniane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.

Biorąc pod uwagę zakres projektowanej inwestycji stwierdzono, że przy zachowaniu rozwiązań chroniących środowisko, realizacja inwestycji nie będzie w sposób ponadnormatywny negatywnie oddziaływać na środowisko, stąd Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu postanowił jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na opinię sanitarną nie przysługuje zażalenie.
Złożone materiały pozostają w aktach PPIS w Sierpcu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SIERPCU
mgr inż. *Bożena Umińska*

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa