

Sierpc, 5 sierpnia 2019 r.

WIF 271.11.2019.RG

Zamawiający

Gmina Miasto Sierpc

Piastowska 11A

09-200 Sierpc

**Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej**”

Informuję, że zgodnie z art. 38 uPZP wpłynęły zapytania do treści SIWZ Zamawiający przekazuje swoje stanowisko w sprawie:

Ad.1

Dopuszczam zmianę nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca gr. 4 cm) na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm obramowaną opornikiem bet. 12x25 cm. Pozostałe warstwy konstrukcyjne bez zmian. Przedmiotowa zmiana nie spowoduje obniżenia nośności i trwałości zmęczeniowej konstrukcji drogi dla kategorii ruchu KR1.

Ad.2

Dopuszczam zmianę wykonania terenu zielonego wzmocnionego (teren biologicznie czynny) zamiast z płyt ekokratki o wym. 50x50x4 cm na płyty betonowe ażurowe o wym. 60x40x4 cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem mieszanką traw na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Pozostałe warstwy konstrukcyjne bez zmian.

Ad.3

Dopuszczam zaproponowane zmiany słupów aluminiowych na stalowe.

Powyższe zmiany projektowe są nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński